



BIURO BADAWCZE ds. JAKOŚCI

STOWARZYSZENIA ELEKTRYKÓW POLSKICH

JEDNOSTKA CERTYFIKUJĄCA WYROBY

04-703 Warszawa, ul. Pożaryskiego 28
tel. (+48 22) 812 69 38, tel./fax 815 65 80
e-mail: bbj@bbj-sep.com.pl

BBJ-SEP BBJ-SEP BBJ-SEP BBJ-SEP

CERTYFIKAT ZGODNOŚCI CE

Nr certyfikatu: CE/12/055/06

Dostawca: (Nazwa i adres) Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowo-Handlowe „ELPOL” Rafał Kosiedowski
ul. Kwiatowa 21
83-251 Pinczyn

Producent: (Nazwa i adres) Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowo-Handlowe „ELPOL” Rafał Kosiedowski
ul. Kwiatowa 21
83-251 Pinczyn

Nazwa wyrobu: Obudowy metalowe rozdzielnic i sterownic niskonapięciowych

Typ (model): ZK-1, ZK-2, ZK-3, ZK1 + 3F; ZK1 + 3x3F, ZK - 3x2x3F
(wykaz wykonań na odwrocie certyfikatu)

Dane techniczne: stopień ochrony: IP34D;
IK09 - wykonanie bez okienka inspekcyjnego.

Zbadana próbka wyrobu wymienionego powyżej wykazała zgodność z wymaganiami normy zharmonizowanej:

Norma(y)	Raport(y) z badań Nr	Wydany(e) przez
PN-EN 50298:2004, EN 50298:1998	TA 5.61/1, TA 5.61/2	BBJ-SEP

Spełnienie wymagań powyższej normy zharmonizowanej daje domniemanie zgodności z zasadniczymi wymaganiami określonymi w:

- Dyrektywie Unii Europejskiej 73/23/EWG + 93/68/EWG (wdrożonej do prawa polskiego rozporządzeniem MG z dnia 15 grudnia 2005r. Dz.U. Nr 259 poz. 2172)

stanowiąc niezbędny warunek do oznakowania CE.

Certyfikat niniejszy dotyczy wyłącznie egzemplarzy wyrobu mających identyczne właściwości (parametry) jak wzór przedstawiony do badań i spełniających wymagania wyżej wymienionych(ej) norm(y).

Znakowanie CE na wyrobach wymaga ponadto od producenta sporządzenia niezbędnej dokumentacji technicznej oraz wystawienia deklaracji zgodności WE, zgodnie z wymaganiami ww. dyrektywy (rozporządzenia).



Warszawa, dnia 2006-03-31



Dyrektor

inż. Piotr Gondek